



Διεύθυνση Δικτύου
Λεωφ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα

Πληροφορίες:
N. Μπρίλης
T 210 9090803
F 210 9090899
N.Brillis@deddie.gr

Αρ./ΗΜ.: ΔΔ/2501/20.3.20

Προς: JoongWon Co., Ltd
23, Sandan-ro 163beon-gil
Danwon-gu Ansan-si,
Gyeonggi-do, KOREA

Περίληψη: Καταλληλότητα Διακοπών τύπου JWPGS-6A, κατασκευής της εταιρείας JoongWon Co., για χρήση σε δίκτυα σύνδεσης Παραγωγών με το Δίκτυο Διανομής.

Σχετικά: α. ΔΔ/8099/18.06.2018
β. Επιστολή κ. Κ. Κωστή από 16.09.2019 (ΔΔ/9334/16.09.2019)
γ. ΔΕΚΠΑΔ/789/17.03.2020

Σε συνέχεια της β' σχετικής επιστολής σας, με την οποία ο αντίκλητός σας κ. Κωστής αιτείται την έγκριση του Διακόπτη Φορτίου τύπου JWPGS-6A, κατασκευής εργοστασίου JoongWon Co. Ltd, που βρίσκεται στο #23, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do στην Κορέα, για χρήση ως Διακόπτη Φορτίου και ως Διακόπτη Απομόνωσης σε συνδυασμό με τις λειτουργίες προστασίας χρονικής καθυστέρησης του προτεταγμένου μέσου προστασίας, σε δίκτυα σύνδεσης παραγωγών με το Δίκτυο Διανομής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Ο Διακόπτης Φορτίου τύπου JWPGS-6A της εταιρείας JoongWon Co. έχει κριθεί τεχνικά αποδεκτός στον διαγωνισμό κεντρικής προμήθειας του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό 507701/28.02.2018, βάσει του οποίου έχει συναφθεί η αντίστοιχη Σύμβαση (5077011/24.04.2019).
- Έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος από τη ΔΕΚΠΑΔ σε δοκίμια Διακοπών Φορτίου τύπου JWPGS-6A, στο πλαίσιο των δοκιμών που προβλέπει η Σύμβαση 5077011/24.04.2019, μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος της λειτουργίας Διακόπτη Απομόνωσης, με επιτυχή αποτελέσματα (γ' σχετικό).

Εκ των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την §2.1 του α' σχετικού, οι εν λόγω Διακόπτες τύπου JWPGS-6A είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυα σύνδεσης παραγωγών με το Δίκτυο Διανομής.

Ανδρέας Πατερώνης
Αναπληρωτής Διευθυντής
Διεύθυνσης Δικτύου

Κοινοποίηση:

- Κ. Κωνσταντίνος Κωστής
Κασταμονής 136, ΤΚ 14235, Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ. 6944752500
FAX: 2651067589